



# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	1-취락(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-013	접수일자	2014.12.02.
채수장소	장성읍 야은리 취락		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.0
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	2-영천(마을상수도-용천수)	접수번호	1412-014	접수일자	2014.12.02.
채수장소	장성읍 영천리 영천		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	24
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	3-총무(소규모급수시설-용천수)	접수번호	1412-015	접수일자	2014.12.02.
채수장소	장성읍 영천리 총무		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.8
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	0.11
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	4-단광(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-016	접수일자	2014.12.02.
채수장소	장성읍 단광리 단광		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.8
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	5-덕산(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-017	접수일자	2014.12.02.
채수장소	장성읍 덕진리 덕산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	53
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.6
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	6-부흥(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-018	접수일자	2014.12.02.
채수장소	장성읍 부흥리 부흥		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	73
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.18
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	1-월정(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-019	접수일자	2014.12.02.
채수장소	진원면 학림리 월정		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.17
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	4.6
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	2-두월(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-020	접수일자	2014.12.02.
채수장소	진원면 용산리 두월		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.18
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	5.1
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장







# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	3-고내(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-021	접수일자	2014.12.02.
채수장소	진원면 학림리 고내		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	8.0
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	1-구대해(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-022	접수일자	2014.12.03.
채수장소	황룡면 옥정리 구대해		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	79
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.7
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.41
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	2-여절(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-023	접수일자	2014.12.03.
채수장소	황룡면 금호리 여절		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	15
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.83
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	0.21
6	질산성질소	10mg/L 이하	불검출
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	3-와곡(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-024	접수일자	2014.12.03.
채수장소	황룡면 와룡리 와곡		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	35
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.8
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	4-원금동(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-025	접수일자	2014.12.03.
채수장소	황룡면 금호리 금동		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	77
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.29
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	5-매실(소규모급수시설-지하수)	접수번호	1412-026	접수일자	2014.12.03.
채수장소	황룡면 맥호리 매실		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.16
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.1
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	6-초지(소규모급수시설-지하수)	접수번호	1412-027	접수일자	2014.12.03.
채수장소	황룡면 금호리 초지		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	27
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.2
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	1-여고(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-028	접수일자	2014.12.03.
채수장소	서삼면 금계리 여고		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	56
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.5
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장







# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	2-임곡(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-029	접수일자	2014.12.03.
채수장소	서삼면 장산리 임곡		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	69
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.5
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	3-추암(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-030	접수일자	2014.12.03.
채수장소	서삼면 추암리 추암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	7.1
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	4-용흥(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-031	접수일자	2014.12.03.
채수장소	서삼면 용흥리 용흥		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	11
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.5
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	5-세포(마을상수도-용천수)	접수번호	1412-032	접수일자	2014.12.03.
채수장소	서삼면 대덕리 세포		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	16
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.8
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	6-해평(마을상수도-용천수)	접수번호	1412-033	접수일자	2014.12.03.
채수장소	서삼면 송현리 해평		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.44
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.3
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	7-모암(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-034	접수일자	2014.12.03.
채수장소	서삼면 모암리 모암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.21
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	8.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	8-주암(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-035	접수일자	2014.12.03.
채수장소	서삼면 모암리 주암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	71
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.29
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.4
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	9-태암(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-036	접수일자	2014.12.03.
채수장소	서삼면 용흥리 태암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	4
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.7
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장







# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	10-봉헌(소규모급수시설-용천수)	접수번호	1412-037	접수일자	2014.12.03.
채수장소	서삼면 금계리 봉헌		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	55
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.4
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	0.008
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	11-괴정(소규모급수시설-용천수)	접수번호	1412-038	접수일자	2014.12.03.
채수장소	서삼면 추암리 괴정		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	19
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	1.33
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.7
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	1-율리(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-039	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북일면 월계리 율리		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.75
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	2-평암장두(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-040	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북일면 성덕리 평암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	65
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	3-금곡(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-041	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북일면 문암리 금곡		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.1
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	4-광암(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-042	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북일면 문암리 광암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	14
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.7
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	0.012
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	5-공평(소규모급수시설-지하수)	접수번호	1412-043	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북일면 성덕리 공평		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.2
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	6-원성덕(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-044	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북일면 성덕리 원성덕		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장







# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	7-유태(소규모급수시설-지하수)	접수번호	1412-045	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북일면 성산리 유태		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	22
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.18
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.5
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	1-선평(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-046	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북이면 백암리 선평		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	12
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.4
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	2-신월(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-047	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북이면 신월리 월하		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	11
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.2
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	3-신평(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-048	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북이면 신평리 신평		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	2
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.51
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.6
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	4-공동(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-049	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북이면 달성리 공동		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	82
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	9.1
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	5-죽청(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-050	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북이면 죽청리 죽청		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	19
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.6
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.14
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	6-조산(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-051	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북이면 사거리 조산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	13
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.0
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	7-백암(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-052	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북이면 백암리 백암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	4
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.6
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장







# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	8-구목란(소규모급수시설-지하수)	접수번호	1412-053	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북이면 원덕리 구목란		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	27
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.17
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	5.3
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	9-명정(소규모급수시설-지하수)	접수번호	1412-054	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북이면 달성리 명정		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	35
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	1.21
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.1
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	10-평촌(소규모급수시설-용천수)	접수번호	1412-055	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북이면 모현리 평촌		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	17
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.6
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	11-목란(소규모급수시설-지하수)	접수번호	1412-056	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북이면 원덕리 목란		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	12-원덕(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-057	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북이면 원덕리 원덕		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	63
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.4
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	13-묘동(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-058	접수일자	2014.12.02.
채수장소	북이면 사거리 3		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.02.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	72
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.3
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	0.005
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	14-홍상(상공)- (소규모급수시설-지하수)	접수번호	1412-059	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북이면 신월리 홍산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.17
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.4
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	1-대흥(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-060	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 대흥리 대흥		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	89
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.4
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장







# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	2-월성(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-061	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 월성리 월성		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	13
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.1
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	3-성암(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-062	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 성암리 성암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	7
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.58
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.6
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.07
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	4-장사(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-063	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 대악리 대방 장사		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	1.34
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.7
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	5-신촌(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-064	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 단전리 신촌		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.2
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	6-대악(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-065	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 대악리 대악		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	22
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	3.7
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	7-곶전(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-066	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 용두리 곶전		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	75
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	4.3
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	8-강선(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-067	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 중평리 강선		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	17
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.2
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	9-풍기(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-068	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 대악리 풍기		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	33
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.4
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장







# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	10-대정(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-069	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 대흥리 대정		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	9
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.7
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	11-갈마(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-070	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 대흥리 갈마		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	5
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.15
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.3
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	12-남창(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-071	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 신성리 남창		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	29
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.56
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.3
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	13-원동(소규모급수시설-지하수)	접수번호	1412-072	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 덕재리 원동		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	87
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.15
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.1
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.42
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	14-가인(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-073	접수일자	2014.12.03.
채수장소	북하면 약수리 가인		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.03.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	14
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.7
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	1-연산(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-074	접수일자	2014.12.01.
채수장소	동화면 남산리 연산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	71
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	9.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	2-덕산(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-075	접수일자	2014.12.01.
채수장소	동화면 구룡리 덕산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	89
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.69
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	7.4
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	0.009
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	3-연동(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-076	접수일자	2014.12.01.
채수장소	동화면 동호리 연동		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	5
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	8.1
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장







# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	4-가정(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-077	접수일자	2014.12.01.
채수장소	동화면 용정리 가정		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	53
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	9.2
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	0.005
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	5-문화마을(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-078	접수일자	2014.12.01.
채수장소	동화면 남산리 문화마을		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	8.7
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	6-남산(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-079	접수일자	2014.12.01.
채수장소	동화면 남산리 남산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	5
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	9.7
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	7-구산(마을산수도-지하수)	접수번호	1412-080	접수일자	2014.12.01.
채수장소	동화면 구림리 구산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	9
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	4.5
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	8-동각(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-081	접수일자	2014.12.01.
채수장소	동화면 구룡리 동각		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	17
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	0.7
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.04
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	1-대곡(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-082	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼서면 대곡리 대곡		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	68
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	8.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	2-화산(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-083	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼서면 금산리 화산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	32
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.5
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	3-양현(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-084	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼서면 수해리 양현		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	86
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.32
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	8.3
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장







# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	4-박주(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-085	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼서면 유평리 박주		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	80
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	6.4
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	1-생촌(마을상수도-용천수)	접수번호	1412-086	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 생촌리 생촌		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	56
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.26
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	5.0
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	2-성암(마을상수도-용천수)	접수번호	1412-087	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 생촌리 성암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	77
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.0
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	3-만화(마을상수도-용천수)	접수번호	1412-088	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 수산리 만화		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	5
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.22
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	3.5
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	4-화산(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-089	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 화산리 화산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	81
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	4.5
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	5-대무(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-090	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 발산리 대무		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	4.5
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	6-군장(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-091	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 내계리 군장		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	74
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	9.5
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	0.004
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	7-자초(마을상수도-지하수)	접수번호	1412-092	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 수산리 자초		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.6
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장







# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	8-대동(소규모급수시설-용천수)	접수번호	1412-093	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 화산리 대동		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	86
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.3
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	1
10	탁도	0.5NTU 이하	0.28
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	0.02
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	9-이암(소규모급수시설-지하수)	접수번호	1412-094	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 덕산리 이암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	11
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	2.2
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	10-죽산(소규모급수시설-지하수)	접수번호	1412-095	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 죽림리 죽산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.29
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	7.0
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	11-신정(소규모급수시설-용천수)	접수번호	1412-096	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 신기리 신정		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	85
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.9
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	12-복산(소규모급수시설-지하수)	접수번호	1412-097	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 부성리 복산		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	52
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.19
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.3
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	13-절암(소규모급수시설-용천수)	접수번호	1412-098	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 부성리 절암		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	4
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.6
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	14-월곡(소규모급수시설-용천수)	접수번호	1412-099	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 발산리 월곡		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	74
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	불검출
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.2
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	0.03
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장





# 동신대학교 환경분석과학원

우) 520-811 / 전라남도 나주시 노안면 노안삼도로 584-10 / 전화번호 (061)333-0826 / FAX (061)333-0530  
환경분석과학원-004 담당자 정애리 시험분석팀장 고영석 연구부장 나성주 원장 최형기 센터장 이기완

받 음: 장성군 맑은물관리사업소장  
제 목: 2014년 4분기 수질검사 성적서

시행일자: 2014.12.15.

시 료 명	15-부성(소규모급수시설-용천수)	접수번호	1412-100	접수일자	2014.12.01.
채수장소	삼계면 부성리 부성		의뢰목적		정기검사
시험의뢰항목	13개 항목	채수일자	2014.12.01.	채취방법	무균채수

동신대학교 환경분석과학원 운영조례 제10조의 규정에 의하여 수질검사성적은 아래와 같습니다.

순번	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100CFU/1mL	16
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
4	불소	1.5mg/L 이하	0.17
5	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10mg/L 이하	1.2
7	냄새	이취 없을것	없음
8	맛	이미 없을것	없음
9	색도	5도 이하	0
10	탁도	0.5NTU 이하	0.00
11	망간	0.05mg/L 이하	불검출
12	알루미늄	0.2mg/L 이하	불검출
13	유리잔류염소	4mg/L 이하	불검출
판 정		적 합	
기준초과(부적합)항목			
비 고		상기 성적은 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없습니다.	

## 동신대학교 환경분석과학원장

