

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일
------	-----

제출인	상호(대표자) 제일이엔지건설(주)(이승호)	사업자등록번호 408-81-4865
	주소 광주 동구 지호로70번길 14 (지산동) (174-12번지)(전화번호: 062-222-3540)	

석면해체·제거 사업장	건물명 삼서농협 식품소재 및 반가공시설	위치 전라남도 장성군 삼서면 대곡리 815-7
	연면적(㎡) 1,431.41㎡	작업기간 2020/05/09~2020/05/20
	석면건축자재 [길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 슬레이트(지붕재) : 1,461.64㎡	

측정 기관	대표자 (주)대한환경건설팅 (남가경)	사업자등록번호
	주소 전라남도 나주시 정보화길26 (3층 304호) (전화번호:061-334-6895)	
	측정자 : 김동환 분석자 : 김승환, 백한나	

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨 2						

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
	별첨 3		

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020년 5월 12일

제출인(대표자) 제일이엔지건설(주) 대표이사 이승호

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

삼서농협식품소재 및 반가공시설 신축예정지 지정물철거공사






범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
6	작업장주변	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
7	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
8	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
9	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
10	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/11	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진/시간	종료 사진/시간	시작 사진/시간	종료 사진/시간
부지경계선1,2	 08:50	 12:50	 08:52	 12:52
부지경계선3,4	 08:57	 12:57	 09:00	 13:00
위생설비입구/ 작업장주변	 09:10	 09:50	 09:15	 11:15
폐기물반출구1,2	 10:00	 10:40	 13:10	 13:50
폐기물보관지점1,2	 16:40	 17:20	 16:50	 17:30

제2020-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경컨설팅	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가경	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장



석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일
------	-----

제출인	상호(대표자) 제일이엔지건설(주)(이승호)	사업자등록번호 408-81-46965
	주소 광주 동구 지호로70번길 14 (지산동) (174-12번지)(전화번호: 062-222-3540)	

석면해체·제거사업장	건물명 삼서농협 식품소재 및 반가공시설	위치 전라남도 장성군 삼서면 대곡리 815-7
	연면적(㎡) 1,431.41㎡	작업기간 2020/05/09~2020/05/20
	석면건축자재 [길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 슬레이트(지붕재) : 1,461.64㎡	

측정 기관	대표자 (주)대한환경건설링 (남가경)	사업자등록번호
	주소 전라남도 나주시 정보화길26 (3층 304호) (전화번호:061-334-6895)	
	측정자 : 김동환 분석자 : 김승환, 백한나	

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
별첨 2							

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
별첨 3			

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020년 5월 12일

제출인(대표자) 제일이엔지건설(주) 대표이사 이승호 (인)


특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

삼서농협식품소재 및 반가공시설 신축예정지 지정물철거공사



범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/12	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
2	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	20/05/12	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진/시간	종료 사진/시간	시작 사진/시간	종료 사진/시간
폐기물보관지점1,2	 <p data-bbox="389 607 459 633">09:00</p>	 <p data-bbox="692 607 762 633">09:40</p>	 <p data-bbox="995 607 1066 633">09:10</p>	 <p data-bbox="1299 607 1369 633">09:50</p>

제2020-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경컨설팅	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가경	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장

