(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2008-1914
시행일자 : 2020년 09월 11일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 곽경훈

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	먹는물공동시설(6항목)	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2008-1914
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2020년 08월 31일	접수일자	2020년 08월 31일
채수장소	장성군 백양사 경내우물			관련법령	먹는물관리법 제5조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
질산성질소	10 mg/L 이하	0.6
과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	0.4

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2020년 09월 11일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2008-1915
시행일자 : 2020년 09월 11일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 한승연

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	먹는물공동시설(6항목)	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2020년 08월 31일	접수번호	BA2008-1915
채수장소	장성군 빗기촌 샘(장성군 장성읍 영천리 876-6)			접수일자	2020년 08월 31일
				관련법령	먹는물관리법 제5조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	45
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
질산성질소	10 mg/L 이하	1.8
과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	불검출

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2020년 09월 11일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2009-0846
시행일자 : 2020년 09월 22일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 곽경훈

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	먹는물공동시설(6항목)	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2009-0846
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2020년 09월 16일	접수일자	2020년 09월 16일
채수장소	제봉산 등산로 약수터			관련법령	먹는물관리법 제5조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
질산성질소	10 mg/L 이하	0.3
과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	불검출

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2020년 09월 22일