(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0001
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0001
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 200 (영천리, 장성군청) 장성군청 (장성A)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	불검출
아연	3 mg/L 이하	0.007
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	11.7
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.28
탁도	0.5 NTU 이하	0.16

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0002
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0002
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화7길 5 (영천리, 복지회관) 매화1동 복지회관 (장성A)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.243
아연	3 mg/L 이하	0.073
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.43
탁도	0.5 NTU 이하	0.22

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0003
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0003
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화4길 7 (영천리, 매화2동노인복지회관) 매화2동 경로당 (장성A)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	40
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.035
아연	3 mg/L 이하	0.032
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.2
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.18
탁도	0.5 NTU 이하	0.18

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0004
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0004
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천리 1001 천주교 성당 (장성A)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.097
아연	3 mg/L 이하	0.012
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.2
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.21
탁도	0.5 NTU 이하	0.06

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0005
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0005
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운9길 10 군민회관 (장성B)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	3
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.038
아연	3 mg/L 이하	0.020
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.52
탁도	0.5 NTU 이하	0.11

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0006
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0006
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운동 1481-5 공공도서관 (장성B)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.062
아연	3 mg/L 이하	0.014
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.4
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.42
탁도	0.5 NTU 이하	0.22

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0007
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0007
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 211 장성읍사무소 (장성B)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.021
아연	3 mg/L 이하	0.023
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.9
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	0.5 NTU 이하	0.05

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0008
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0008
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 맑은물관리사업소 (장성C)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.015
아연	3 mg/L 이하	0.105
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.51
탁도	0.5 NTU 이하	0.28

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0009
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0009
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 하사2길 23 하사마을회관 (장성C)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.017
아연	3 mg/L 이하	0.029
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.9
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.33
탁도	0.5 NTU 이하	0.13

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0010
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0010
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 20 황룡면사무소 (장성D)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	불검출
아연	3 mg/L 이하	0.188
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.1
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.54
탁도	0.5 NTU 이하	0.16

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0012
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0012
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산2길 13 성산마을회관 (장성E)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	91
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.019
아연	3 mg/L 이하	0.076
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.3
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.63
탁도	0.5 NTU 이하	0.13

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0013
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0013
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 유탕리 1395 성산2리 복지회관 (장성E)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.039
아연	3 mg/L 이하	0.239
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.9
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0014
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0014
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 밀동길 50-7 성산5리 경로당 (장성E)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	4
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.010
아연	3 mg/L 이하	0.031
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.9
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.62
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0015
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0015
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산길 9 성산지역아동센터 (장성E)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.011
아연	3 mg/L 이하	0.035
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.3
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.35
탁도	0.5 NTU 이하	0.35

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0016
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0016
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 화차길 10 장재마을회관 (장성F)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.059
아연	3 mg/L 이하	0.074
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	11.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.31
탁도	0.5 NTU 이하	0.33

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-0011
시행일자 : 2021년 06월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 01일	접수번호	BA2106-0011
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 단광천길 45 월평경로당 (장성D)			접수일자	2021년 06월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	11
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.010
아연	3 mg/L 이하	0.036
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.1
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.41
탁도	0.5 NTU 이하	0.34

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 16일