(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1040
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2106-1040
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수일자	2021년 06월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 200 (영천리, 장성군청) 장성군청 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.008
아연	3 mg/L 이하	0.007
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	11.9
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.27
탁도	0.5 NTU 이하	0.32

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1041
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2106-1041
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수일자	2021년 06월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화7길 5 (영천리, 복지회관) 매화1동 복지회관 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	2
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.072
아연	3 mg/L 이하	0.028
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.3
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.44
탁도	0.5 NTU 이하	0.09

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1042
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수번호	BA2106-1042
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화4길 7 (영천리, 매화2동노인복지회관) 매화2동 경로당 (장성A)			접수일자	2021년 06월 16일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.038
아연	3 mg/L 이하	0.045
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.3
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.19
탁도	0.5 NTU 이하	0.05

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1043
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수번호	BA2106-1043
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천리 1001 천주교 성당 (장성A)			접수일자	2021년 06월 16일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.073
아연	3 mg/L 이하	0.014
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.22
탁도	0.5 NTU 이하	0.17

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1044
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

신고번호					
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2106-1044
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수일자	2021년 06월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운9길 10 군민회관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	5
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.057
아연	3 mg/L 이하	0.018
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.51
탁도	0.5 NTU 이하	0.07

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1045
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수번호	BA2106-1045
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운동 1481-5 공공도서관 (장성B)			접수일자	2021년 06월 16일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.050
아연	3 mg/L 이하	0.019
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.5
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.41
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1046
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수번호	BA2106-1046
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 211 장성읍사무소 (장성B)			접수일자	2021년 06월 16일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.016
아연	3 mg/L 이하	0.019
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.26
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1047
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

신고번호	

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2106-1047
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수일자	2021년 06월 16일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 맑은물관리사업소 (장성C)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.019
아연	3 mg/L 이하	0.057
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.3
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.52
탁도	0.5 NTU 이하	0.12

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1048
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수번호	BA2106-1048
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 하사2길 23 하사마을회관 (장성C)			접수일자	2021년 06월 16일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.028
아연	3 mg/L 이하	0.038
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.32
탁도	0.5 NTU 이하	0.16

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1049
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수번호	BA2106-1049
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 20 황룡면사무소 (장성D)			접수일자	2021년 06월 16일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.009
아연	3 mg/L 이하	0.087
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.53
탁도	0.5 NTU 이하	0.05

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1050
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2106-1050
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수일자	2021년 06월 16일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 단광천길 45 월평경로당 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	35
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.019
아연	3 mg/L 이하	0.053
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.1
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.42
탁도	0.5 NTU 이하	0.19

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1051
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2106-1051
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수일자	2021년 06월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산2길 13 성산마을회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.026
아연	3 mg/L 이하	0.117
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.1
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.62
탁도	0.5 NTU 이하	0.08

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1052
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수번호	BA2106-1052
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 유탕리 1395 성산2리 복지회관 (장성E)			접수일자	2021년 06월 16일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.024
아연	3 mg/L 이하	0.077
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.2
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.24
탁도	0.5 NTU 이하	0.09

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1053
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수번호	BA2106-1053
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 밀동길 50-7 성산5리 경로당 (장성E)			접수일자	2021년 06월 16일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.012
아연	3 mg/L 이하	0.030
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.61
탁도	0.5 NTU 이하	0.05

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1054
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2106-1054
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수일자	2021년 06월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산길 9 성산지역아동센터 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.063
아연	3 mg/L 이하	0.279
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.4
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.36
탁도	0.5 NTU 이하	0.04

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2106-1055
시행일자 : 2021년 06월 23일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 06월 16일	접수번호	BA2106-1055
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 화차길 10 장재마을회관 (장성F)			접수일자	2021년 06월 16일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	96
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.042
아연	3 mg/L 이하	0.026
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	12.4
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.32
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 06월 23일