(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0004
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
제 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리) 장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2109-0004
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수일자	2021년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 200 (영천리, 장성군청) 장성군청 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.018
아연	3 mg/L 이하	0.019
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.005
염소이온	250 mg/L 이하	13.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.28
탁도	0.5 NTU 이하	0.45

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0005
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 장변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수번호	BA2109-0005
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화7길 5 (영천리, 복지회관) 매화1동 복지회관 (장성A)			접수일자	2021년 09월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.195
아연	3 mg/L 이하	0.028
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.004
염소이온	250 mg/L 이하	8.7
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.46
탁도	0.5 NTU 이하	0.29

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0006
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2109-0006
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수일자	2021년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화4길 7 (영천리, 매화2동노인복지회관) 매화2동 경로당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.123
아연	3 mg/L 이하	0.248
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.007
염소이온	250 mg/L 이하	8.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.18
탁도	0.5 NTU 이하	0.28

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0007
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
제 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2109-0007
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수일자	2021년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천리 1001 천주교 성당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.127
아연	3 mg/L 이하	0.012
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.005
염소이온	250 mg/L 이하	8.5
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.23
탁도	0.5 NTU 이하	0.43

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0008
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
제 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2109-0008
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수일자	2021년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운9길 10 군민회관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.086
아연	3 mg/L 이하	0.029
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	8.5
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.51
탁도	0.5 NTU 이하	0.46

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0009
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2109-0009
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수일자	2021년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운동 1481-5 공공도서관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.142
아연	3 mg/L 이하	0.015
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.005
염소이온	250 mg/L 이하	12.5
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.45
탁도	0.5 NTU 이하	0.39

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0010
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
제 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 장변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2109-0010
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수일자	2021년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 211 장성읍사무소 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.025
아연	3 mg/L 이하	0.027
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.004
염소이온	250 mg/L 이하	8.5
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	0.5 NTU 이하	0.10

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377-8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0011
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
제 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수번호	BA2109-0011
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 맑은물관리사업소 (장성C)			접수일자	2021년 09월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.035
아연	3 mg/L 이하	0.113
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.007
염소이온	250 mg/L 이하	8.5
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.52
탁도	0.5 NTU 이하	0.42

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377-8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0012
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
제 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 장변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2109-0012
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수일자	2021년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 하사2길 23 하사마을회관 (장성C)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.015
아연	3 mg/L 이하	0.015
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.010
염소이온	250 mg/L 이하	8.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.33
탁도	0.5 NTU 이하	0.23

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0013
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 장변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수번호	BA2109-0013
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 20 황룡면사무소 (장성D)			접수일자	2021년 09월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.012
아연	3 mg/L 이하	0.308
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.010
염소이온	250 mg/L 이하	8.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.54
탁도	0.5 NTU 이하	0.48

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0014
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2109-0014
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수일자	2021년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 단광천길 45 월평경로당 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.032
아연	3 mg/L 이하	0.063
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.008
염소이온	250 mg/L 이하	10.4
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.43
탁도	0.5 NTU 이하	0.37

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377-8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0015
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2109-0015
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수일자	2021년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산2길 13 성산마을회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	2
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.049
아연	3 mg/L 이하	0.146
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.006
염소이온	250 mg/L 이하	8.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.64
탁도	0.5 NTU 이하	0.47

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0016
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2109-0016
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수일자	2021년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 유탕리 1395 성산2리 복지회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	3
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.015
아연	3 mg/L 이하	0.046
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.004
염소이온	250 mg/L 이하	8.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.26
탁도	0.5 NTU 이하	0.27

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0017
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 장변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수번호	BA2109-0017
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 밀동길 50-7 성산5리 경로당 (장성E)			접수일자	2021년 09월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	2
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.020
아연	3 mg/L 이하	0.107
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.006
염소이온	250 mg/L 이하	8.5
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.62
탁도	0.5 NTU 이하	0.34

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0018
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
제 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수번호	BA2109-0018
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산길 9 성산지역아동센터 (장성E)			접수일자	2021년 09월 01일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.038
아연	3 mg/L 이하	0.068
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.007
염소이온	250 mg/L 이하	8.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.38
탁도	0.5 NTU 이하	0.44

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2109-0019
시행일자 : 2021년 09월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2109-0019
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 09월 01일	접수일자	2021년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 화차길 10 장재마을회관 (장성F)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.030
아연	3 mg/L 이하	0.046
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	0.006
염소이온	250 mg/L 이하	8.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.21
탁도	0.5 NTU 이하	0.40

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 09월 17일