수신자 장성군수 귀하
(경유) 맑은물관리사업소장

제목 2021년 11월 중점관리지역 수질검사(1차) 결과통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원하며, 저희 연구소에 보내 주신 관심과 성원에 감사드립니다.

2. 2021년 11월 중점관리지역 수질검사(1차) 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임: 시험성적서 각 1부. 끝.

(주)바른환경연구소

"깨끗하고 소중한 물, 바른분석"

담당 이민재 기술책임자 허수민 대표이사 이정원
협조자
시행 바른2021 - 459 (2021. 11. 17) 접수 ( )

우57325/전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11/전화(061)383-7377~8/전송(061)383-7380

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0397
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2111-0397
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수일자	2021년 11월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 200 (영천리, 장성군청) 장성군청 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	불검출
아연	3 mg/L 이하	0.008
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	13.3
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.18
탁도	0.5 NTU 이하	0.42

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바른환경연구소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0398
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2111-0398
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수일자	2021년 11월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화7길 5 (영천리, 복지회관) 매화1동 복지회관 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.059
아연	3 mg/L 이하	0.018
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	11.3
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.44
탁도	0.5 NTU 이하	0.34

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바른환경연구소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0399
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수번호	BA2111-0399
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화4길 7 (영천리, 매화2동노인복지회관) 매화2동 경로당 (장성A)			접수일자	2021년 11월 04일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.049
아연	3 mg/L 이하	0.094
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.19
탁도	0.5 NTU 이하	0.23

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0400
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 장변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2111-0400
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수일자	2021년 11월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천리 1001 천주교 성당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.102
아연	3 mg/L 이하	0.017
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.7
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	0.5 NTU 이하	0.44

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바른환경연구소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0401
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2111-0401
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수일자	2021년 11월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운9길 10 군민회관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.057
아연	3 mg/L 이하	0.021
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.54
탁도	0.5 NTU 이하	0.39

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0402
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2111-0402
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수일자	2021년 11월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운동 1481-5 공공도서관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.047
아연	3 mg/L 이하	0.010
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	12.4
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.44
탁도	0.5 NTU 이하	0.46

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0403
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수번호	BA2111-0403
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 211 장성읍사무소 (장성B)			접수일자	2021년 11월 04일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.025
아연	3 mg/L 이하	0.025
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	0.5 NTU 이하	0.43

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0404
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2111-0404
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수일자	2021년 11월 04일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 맑은물관리사업소 (장성C)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.012
아연	3 mg/L 이하	0.037
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.51
탁도	0.5 NTU 이하	0.40

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 11월 17일

(주)바른 환경연구소 Baeun Environment Institute

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377-8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0405
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수번호	BA2111-0405
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 하사2길 23 하사마을회관 (장성C)			접수일자	2021년 11월 04일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.007
아연	3 mg/L 이하	0.011
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.31
탁도	0.5 NTU 이하	0.44

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바른환경연구소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0406
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2111-0406
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수일자	2021년 11월 04일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 20 황룡면사무소 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.004
아연	3 mg/L 이하	0.535
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	12.9
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.50
탁도	0.5 NTU 이하	0.47

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0407
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2111-0407
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수일자	2021년 11월 04일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 단광천길 45 월평경로당 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.009
아연	3 mg/L 이하	0.027
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.1
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.43
탁도	0.5 NTU 이하	0.43

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377-8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0408
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2111-0408
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수일자	2021년 11월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산2길 13 성산마을회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.083
아연	3 mg/L 이하	0.191
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.63
탁도	0.5 NTU 이하	0.48

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377-8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0409
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2111-0409
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수일자	2021년 11월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 유탕리 1395 성산2리 복지회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.010
아연	3 mg/L 이하	0.026
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.28
탁도	0.5 NTU 이하	0.42

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바른환경연구소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377-8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0410
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수번호	BA2111-0410
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 밀동길 50-7 성산5리 경로당 (장성E)			접수일자	2021년 11월 04일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	불검출
아연	3 mg/L 이하	0.017
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.7
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.61
탁도	0.5 NTU 이하	0.41

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바른환경연구소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0411
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2111-0411
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수일자	2021년 11월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산길 9 성산지역아동센터 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.123
아연	3 mg/L 이하	0.590
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.37
탁도	0.5 NTU 이하	0.47

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 11월 17일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2111-0412
시행일자 : 2021년 11월 17일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2111-0412
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2021년 11월 04일	접수일자	2021년 11월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 화차길 10 장재마을회관 (장성F)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.013
아연	3 mg/L 이하	0.021
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	13.1
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.31
탁도	0.5 NTU 이하	0.46

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 바른환경연구소

2021년 11월 17일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석