



















문서번호 : BA2207-0086

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 07월 12일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)  
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 냄 : 바른환경연구소

채 수 자 : 이민재

57228

### 수 질 검 사 성 적 서

#### 1. 시 료 내 용

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 07월 04일	접수번호	BA2207-0086
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 맑은물관리사업소 (장성C)			접수일자	2022년 07월 04일
				관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

#### 2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.059
아연	3 mg/L 이하	0.435
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	12.2
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.51
탁도	0.5 NTU 이하	0.41
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	



문서번호 : BA2207-0087

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 07월 12일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)  
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바른환경연구소

채 수 자 : 이민재

57228

### 수 질 검 사 성 적 서

#### 1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2207-0087
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 07월 04일	접수일자	2022년 07월 04일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 하사2길 23 하사마을회관 (장성C)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

#### 2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.088
아연	3 mg/L 이하	0.105
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	12.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.36
탁도	0.5 NTU 이하	0.41
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	



문서번호 : BA2207-0088

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 07월 12일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)  
 장성군맑은물관리사업소 귀하

보 낸 : 바른환경연구소

채 수 자 : 이민재

57228

### 수 질 검 사 성 적 서

#### 1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2207-0088
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 07월 04일	접수일자	2022년 07월 04일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 20 황룡면사무소 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

#### 2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.046
아연	3 mg/L 이하	0.305
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	12.1
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.53
탁도	0.5 NTU 이하	0.42
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	

(주) 바른 환경연구소



2022년 07월 12일

문서번호 : BA2207-0089

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 07월 12일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)  
 장성군맑은물관리사업소 귀하

보 내 : 바른환경연구소

채 수 자 : 이민재

57228

### 수 질 검 사 성 적 서

#### 1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2207-0089
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 07월 04일	접수일자	2022년 07월 04일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 단광천길 45 월평경로당 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사항목관련규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

#### 2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.063
아연	3 mg/L 이하	0.116
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	12.1
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.42
탁도	0.5 NTU 이하	0.45
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	

(주) 바른 환경연구소



2022년 07월 12일



문서번호 : BA2207-0090

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 07월 12일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)  
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 냈 : 바른환경연구소

채 수 자 : 이민재

57228

## 수 질 검 사 성 적 서

### 1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2207-0090
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 07월 04일	접수일자	2022년 07월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산2길 13 성산마을회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

### 2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.048
아연	3 mg/L 이하	0.059
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	13.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.61
탁도	0.5 NTU 이하	0.23
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	

(주) 바른 환경 연구 소



2022년 07월 12일







문서번호 : BA2207-0093

시행일자 : 2022년 07월 12일

보낸 : 바른환경연구소

채수자 : 이민재

제 목 : 수질검사성적서 교부

받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)  
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

### 수 질 검 사 성 적 서

#### 1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2207-0093
의 례 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2022년 07월 04일	접수일자	2022년 07월 04일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산길 9 성산지역아동센터 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

#### 2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.046
아연	3 mg/L 이하	0.109
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	12.3
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.33
탁도	0.5 NTU 이하	0.40
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	

(주) 바른 환경 연구소



2022년 07월 12일



