수신자 장성군수 귀하
(경유) 맑은물관리사업소장

**제목 2024년 11월 중점관리지역 수질검사(1차) 결과통보**

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원하며, 저희 연구소에 보내 주신 관심과 성원에 감사드립니다.

2. 2024년 11월 중점관리지역 수질검사(1차) 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임: 시험성적서 각 1부. 끝.

**(주)바른환경연구소**

"깨끗하고 소중한물, 바른분석"

담당 **임채림** 기술책임자 **이현정** 대표이사 **이정원**
협조자
시행 바른2024 - 499 (2024. 11. 20.) 접수 ( )

우57325/전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11/전화(061)383-7377~8/전송(061)383-7380

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0599
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0599 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 200 (영천리, 장성군청) 장성군청 (장성A) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.060 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.026 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 불검출 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 9.7 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.29 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.02 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0600
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0600 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 매화7길 5 (영천리, 복지회관) 매화1동 복지회관 (장성A) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 2 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.021 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.063 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 불검출 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 9.8 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.33 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.02 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0601
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0601 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 매화4길 7 (영천리, 매화2동노인복지회관) 매화2동 경로당 (장성A) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.034 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.089 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 불검출 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 9.6 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.21 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.03 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0602
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0602 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1001 천주교 성당 (장성A) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 41 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.169 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.089 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 0.19 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 9.7 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.26 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.02 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0603
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0603 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 청운9길 10 군민회관 (장성B) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 31 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.016 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.113 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 0.12 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 0.013 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 9.7 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.35 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.02 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0604
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0604 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 청운동 1481-5 공공도서관 (장성B) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.010 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.015 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 불검출 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 9.6 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.24 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.03 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0605
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0605 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 211 장성읍사무소 (장성B) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.017 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.011 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 불검출 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 9.6 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.27 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.02 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0606
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0606 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 맑은물관리사업소 (장성C) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 2 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.056 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.019 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 불검출 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 9.9 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.29 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.02 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0607
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0607 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 황룡면 하사2길 23 하사마을회관 (장성C) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.009 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.021 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 0.06 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 12.9 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.20 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.03 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0608
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0608 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 20 황룡면사무소 (장성D) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 2 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.035 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.045 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 불검출 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 9.9 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.27 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.02 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0609
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0609 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 7-5 월평1구마을회관 (장성D) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 2 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.007 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.076 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 불검출 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 9.9 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.28 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.02 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0610
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0610 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 성산2길 13 성산마을회관 (장성E) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 2 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.021 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.042 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 불검출 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 10.6 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.25 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.03 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0611
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0611 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 유탕리 1395 성산2리 복지회관 (장성E) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 2 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.007 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.026 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 0.07 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 10.0 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.22 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.02 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0612
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0612 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 밀동길 50-7 성산5리 경로당 (장성E) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.012 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.174 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 0.07 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 13.1 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.20 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.02 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0613
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0613 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 성산길 9 성산지역아동센터 (장성E) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 2 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 불검출 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.013 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 불검출 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 0.004 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 9.9 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.29 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.03 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일

(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2411-0614
시행일자 : 2024년 11월 20일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

# 수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시 료 명 | 노후급수관 | 검사목적 | 정기검사용 | 신고번호 | |
| 의 뢰 인 | 장성군맑은물관리사업소 | 채수일자 | 2024년 11월 07일 | 접수번호 | BA2411-0614 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 화차길 10 장재마을회관 (장성F) | | | 접수일자 | 2024년 11월 07일 |
| | | | | 관련법령 | 먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조 |

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L 이하 | 불검출 |
| 동 | 1 mg/L 이하 | 0.027 |
| 아연 | 3 mg/L 이하 | 0.088 |
| 철 | 0.3 mg/L 이하 | 불검출 |
| 망간 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
| 염소이온 | 250 mg/L 이하 | 9.9 |
| 유리잔류염소 | 0.1 ~ 4.0 mg/L 이하 | 0.24 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.02 |

| 판정 | 적합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | 없음 |
| 비고 | |

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2024년 11월 20일