# ㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 : 장성군 맑은물관리사업소

(경 유)

받는사람(의뢰인) 061-390-8565

57228

제 목 : 수질검사성적서

전라남도 장성군 황룡면 강변로 377

장성군 맑은물관리사업소 (귀하)

「상수원관리규칙」제24조,제25조 및「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

## 1. 시료내용

규 격 명	광역/지방상수도(호소수-월1회)_2022년 개정	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2509-0174	의뢰근거	수도법-상수원관리규칙
채수일시	2025-09-04	접수일자	2025-09-04
검사완료일	2025-09-18	검사목적	참고용
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 유탕리 산 200-2	시 료 명	유탕제

### 2. 수질검사 결과

### 가. 검사결과 종합

판	정	적합
수질기준 초과항	남목	

### 나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
총대장균군		2 군수/100 mL					
분원성대장균군		불검출					
수소이온농도		6.0					
총인		0.014 mg/L					
클로로필-a(mg/m3)		불검출					
부유물질		2.0 mg/L					
용존산소		8.3 mg/L					
총유기탄소		1.9 mg/L					



㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

