(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0584
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0584
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 200 (영천리, 장성군청) 장성군청 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.012
아연	3 mg/L 이하	0.062
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.24
탁도	0.5 NTU 이하	0.12

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0585
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0585
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화7길 5 (영천리, 복지회관) 매화1동 복지회관 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.060
아연	3 mg/L 이하	0.092
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.26
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0586
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0586
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화4길 7 (영천리, 매화2동노인복지회관) 매화2동 경로당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.135
아연	3 mg/L 이하	0.026
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.7
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.23
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0587
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0587
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천리 1001 천주교성당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	2
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.061
아연	3 mg/L 이하	0.072
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	0.5 NTU 이하	0.33

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0588
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0588
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운9길 10 군민회관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.017
아연	3 mg/L 이하	0.057
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.7
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.24
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0589
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0589
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운동 1481-5 공공도서관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.072
아연	3 mg/L 이하	0.072
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.24
탁도	0.5 NTU 이하	0.39

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0590
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0590
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 211 장성읍사무소 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.016
아연	3 mg/L 이하	0.049
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.7
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.23
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0591
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0591
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 맑은물관리사업소 (장성C)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.131
아연	3 mg/L 이하	0.020
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.7
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.23
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0592
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0592
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 하사2길 23 하사마을회관 (장성C)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	2
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.016
아연	3 mg/L 이하	0.011
철	0.3 mg/L 이하	0.06
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	12.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.26
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0593
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0593
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 20 황룡면사무소 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.291
아연	3 mg/L 이하	0.028
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.24
탁도	0.5 NTU 이하	0.24

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0594
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0594
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 7-5 월평1구마을회관 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.016
아연	3 mg/L 이하	0.023
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.27
탁도	0.5 NTU 이하	0.25

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0595
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0595
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산2길 13 성산마을회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.022
아연	3 mg/L 이하	0.080
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0596
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0596
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 유탕리 1395 성산2리 복지회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	2
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.008
아연	3 mg/L 이하	0.021
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.7
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.24
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0597
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0597
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 밀동길 50-7 성산5리 경로당 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.021
아연	3 mg/L 이하	0.016
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	12.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.26
탁도	0.5 NTU 이하	0.47

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0598
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0598
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산길 9 성산지역아동센터 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.018
아연	3 mg/L 이하	0.021
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	8.5
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2510-0599
시행일자 : 2025년 10월 31일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임동하

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2510-0599
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2025년 10월 16일	접수일자	2025년 10월 16일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 화차길 10 장재마을회관 (장성F)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.084
아연	3 mg/L 이하	0.116
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	7.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.26
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2025년 10월 31일