# ㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 : 장성군 맑은물관리사업소
(경 유)

**제 목 : 수 질 검 사 성 적 서**

받는사람(의뢰인) 061-390-8565
57228
전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

| 규 격 명 | 정수장(주1회) | 의뢰인/상호명 | 장성군 맑은물관리사업소 |
|---|---|---|---|
| 접수번호 | E2606-0704 | 의뢰근거 | 수도법 |
| 채수일시 | 2026-06-15 | 접수일자 | 2026-06-15 |
| 검사완료일 | 2026-06-22 | 검사목적 | 정기검사용 |
| 채수장소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천리 848-142 | 시 료 명 | 장성정수장 주간 |

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

| 판 정 | **적합** |
|---|---|
| 수질기준 초과항목 | |

나. 항목별 검사결과

| 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 | 적부여부 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 | 적부여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질산성질소 | 10 mg/L | 1.0 mg/L | 적합 | | | | |
| 과망간산칼륨소비량 | 10 mg/L | 0.3 mg/L | 적합 | | | | |
| 증발잔류물 | 500 mg/L | 54 mg/L | 적합 | | | | |
| 일반세균 | 100 CFU/mL | 불검출 | 적합 | | | | |
| 총대장균군 | 불검출 /100 mL | 불검출 | 적합 | | | | |
| 대장균/분원성대장균군 | 불검출 /100 mL | 불검출 | 적합 | | | | |
| 암모니아성질소 | 0.5 mg/L | 불검출 | 적합 | | | | |

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사