㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 (경 유) : 장성군 맑은물관리사업소

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인) 061-390-8565
57228
전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	정수장(주1회)	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2606-0802	의뢰근거	수도법
채수일시	2026-06-18	접수일자	2026-06-18
검사완료일	2026-06-23	검사목적	정기검사용
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천리 848-142	시 료 명	장성정수장 주간

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
질산성질소	10 mg/L	1.1 mg/L	적합				
과망간산칼륨소비량	10 mg/L	불검출	적합				
증발잔류물	500 mg/L	66 mg/L	적합				
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합				
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
암모니아성질소	0.5 mg/L	불검출	적합				

e-san

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사