

석면조사 및 측정

# 석면비산측정 결과보고서

- 장성중앙초 본관동 지정폐기물 철거공사 -

 **한국안전환경컨설팅(주)**  
Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량( $\ell/\text{min}$ )	측정농도 [기준: 0.01개/ $\text{cm}^3$ ]	초과여부
*1	부지경계선1	8:00 ~ 12:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:05 ~ 12:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	8:08 ~ 12:08	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	8:10 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	8:20 ~ 10:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비입구	8:15 ~ 8:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	음압기배출구1	9:00 ~ 9:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구2	9:45 ~ 10:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구1	10:30 ~ 11:10	10.00	0.002	미만
*10	폐기물반출구2	11:15 ~ 11:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[별첨3] 측정 사진

장성중앙초등학교			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변	*6. 위생설비입구	*7. 음압기배출구1	*8. 음압기배출구2
		-	-
*9. 폐기물반출구1	*10. 폐기물반출구2	-	-

[별첨4] 석면조사기관 지정서

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	중대행(지정)한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역대행(지정)한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필

